



**МОСОБЛГАЗ**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,  
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1  
телефон: (495) 597-5530, тел./факс: (495) 597-5555  
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

**Технические условия для присоединения № 4742 - 45/31 от 09.10.2013 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ГУП МО «Мособлгаз»

**Объект  
строительства/  
реконструкции/  
перекладки:** Газификация с.Осташево сельского поселения Осташевское

**(Место присоединения):** Газопровод высокого давления P=1,2 МПа D=200 мм на д. Большчево

017378

## Условия и порядок строительства/реконструкции/перекладки

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке.
2. После оформления акта выбора трассы необходимо получить технические условия на электрозащиту газопроводов от коррозии в ГУП МО "Мособлгаз".
3. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов рекомендуется применение двухслойных покрытий на основе экструдированного полиэтилена.
4. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его владельцем.
5. Проект на согласование представляется в полном объеме: подводящие и распределительные газопроводы, ГРП.
6. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» извещение о начале таких работ.
7. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
8. Настоящие технические условия, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах:- первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз».

### Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз».
2. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
3. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального  
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко  
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

Т.Н. Овчинникова  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

29.11.2013. Е.Д. Шумейко Е.Д.  
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

29.11.2013. Е.Д. Шумейко Е.Д.  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

02.12.2015 № 5494  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ГУП МО «Мособлгаз»**

ГУП МО «Мособлгаз» продлевает до 25.11.2017 срок действия технических условий от 09.10.2013 № 4742-45/31, выданных на объект: «Газификация с.Осташево сельского поселения Осташевское» Волоколамского муниципального района.

Первый заместитель Генерального директора-  
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

Л.В. Кутузова  
597-55-35

15.09.2014 № 4864  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ГУП МО «Мособлгаз»

ГУП МО «Мособлгаз» согласовывает изменение в технических условиях № 4742-45/31 от 09.10.2013 г.

В части (место присоединения) читать: Газопровод высокого давления  $P=1,2$  МПа  $D=150$  мм в с.Осташево.

Данное письмо считать неотъемлемой частью технических условий № 4742-45/31 от 09.10.2013 г.

Заместитель Генерального директора-  
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

03.02.2014 № 357  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ГУП МО «Мособлгаз»

ГУП МО «Мособлгаз» уточняет технические условия № 4742-45/31 от 09.10.2013 г.

В части объекта газификации читать: Газификация с.Осташево сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района.

Данное письмо считать неотъемлемой частью технических условий № 4742-45/31 от 09.10.2013 г.

Заместитель Генерального директора-  
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

Л.В. Кутузова  
597-55-35